

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Schio, 23.11.2017

Appalto CUC012/2017. CODICE COMUNE DI SCHIO OPP2017/0003 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA CON ILLUMINAZIONE - CIG 7248878B5A CUP F51E17000090004

DOMANDE E RISPOSTE

DOMANDA 1

A pag. 2 del disciplinare è richiesto il possesso dell'attestazione di sistema del manto in erba artificiale rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti ai sensi del Regolamento "LND Standard" approvato dalla C.I.S.E.A.

La nostra impresa non è in possesso dell'attestazione, ma può disporre del certificato rilasciato dalla LND ad impresa produttrice del manto; pertanto per la realizzazione delle opere verrà installato un manto attestato LND.

È ammessa la nostra impresa con questo requisito? Oppure alla procedura sono ammesse solo imprese produttrici del manto in erba sintetica in possesso di attestazione di sistema?

RISPOSTA 1

La ditta può partecipare alla procedura di gara come segue:

a) in raggruppamento temporaneo d'impresa, come previsto dai punti B) e C) sezione 1 del disciplinare di gara, con la ditta che ha l'attestazione di sistema del manto in erba artificiale rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti ai sensi del Regolamento "LND Standard" approvato dalla C.I.S.E.A.

OPPURE

a) utilizzando l'istituto dell'avvalimento come previsto dalla lettera F) sezione 1 del disciplinare di gara, avvalendosi di tale attestato posseduto da altra impresa.

Nel disciplinare di gara è descritto quali documenti presentare per la partecipazione per le due casistiche sopra descritte.

DOMANDA 2

Viene chiesta la rettifica della tabella dei punti tecnici, relativa alla tipologia dell'intaso prestazionale "organico di sintesi" essendo un prodotto fornito da un'unica azienda, dando la possibilità di partecipare alle altre aziende con prodotti alternativi e/o equivalenti.

RISPOSTA 2

L'Amministrazione Comunale che ha chiesto l'attivazione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del campo da calcio sintetico a Ca' Trenta con illuminazione ha evidenziato quanto segue:

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

- l'elaborato progettuale individuato con la dicitura "ELENCO PREZZI" che è stato pubblicato nel sito come tutti gli elaborati di progetto, all'art. 40.61 riporta la seguente descrizione dell'intaso prestazionale che il manto sintetico deve avere: **"Fornitura di intaso prestazionale in granuli di gomma elastomerica nobilitata di colore verde o marrone NB o similare, con curva granulometrica di distribuzione ottimale ed equilibrata nelle singole frazioni ripartite in tre diverse forme: prismatico, irregolare allungato e fibroso, proveniente dalla triturazione meccanica di pneumatici esausti opportunamente vagliati, selezionati e conformi dall'origine, indi depolverizzati, trattati preventivamente e successivamente ricoperti con un film di verniciatura a base di colorante poliuretano ad alta tenacità e durabilità, steso in uno strato di idoneo spessore in grado di mantenere le caratteristiche di colorazione e tenuta inalterate nel tempo KG/MQ 12,00"** pertanto, a base di gara, è stato indicato un manto tradizionale ed ampiamente presente sul mercato.

L'Amministrazione Comunale, con determinazione a contrarre, ha stabilito di scegliere il contraente con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici, per realizzare un campo sintetico con caratteristiche maggiormente performanti rispetto al progetto posto a base di gara.

I concorrenti che presenteranno un progetto migliorativo, con materiali diversi da quelli indicati al punto n.1 e n.5 della Tabella allegata al regolamento LND, saranno valutati dalla Commissione in base al range indicato nel disciplinare di gara.

Le ditte in possesso dell'attestazione rilasciate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi del Regolamento "LND Standard", possono partecipare sia con i prodotti che abbiano le caratteristiche indicate nel progetto ma anche con caratteristiche migliorative.

Gli elementi di valutazioni dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativi alla procedura di gara non prevedono solo la valutazione della pavimentazione ma anche della manutenzione del campo e del ribasso.